

JOSTEIN MYGE AS
Att: Nordset Roger
Husøyvegen 35
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
IOHU0382	GID 112/243	2023/10839	Oddmund Røkke	Kopervik, 19.12.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 112/243 - Skrevegen 84 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Montering av tappepost godkjennes.

Tappeposten må sikres mot frost.

Stoppekran monteres forskriftsmessig.

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Toft Stein Vegard	Skrevegen 84	5541	Kolnes