

Vedlegg Q 3



KARMØY KOMMUNE

Teknisk etat / Brann- og redningsvesenet

Melding om montering av ildsted

I hht brannlovens bestemmelser skal eier melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt vesentlige endringer ved fyringsanlegget.

Eier

Etternavn	Fornavn (og evt. mellomnavn)			
Roar	Tunge			
Adresse	Postnr.	Poststed		
Skrevegen 137	5541	Kolnes		
Telefon (dagtid)	Mobil	E-post:		
98219856		tunge.roar@gmail.com		
Gnr.	Bnr.	Seksjonsnr	Festenr.	Leilighetsnr.
114	9			

Montør

Montør / Foretak / Egeninnsats (Nb! Husk krav til kontrollør ved egeninnsats)		
Roar Tunge		
Adresse	Postnr.	Poststed
Skrevegen 137	5541	Kolnes
Telefon	Mobil	E-post:
98219856		

Kontrollør

Kontrollør (Gelder kunn der montering er utført som egeninnsats av ukyndige)		
Adresse	Postnr.	Poststed
Telefon	Mobil	E-post:



Vedlegg Q4

Tekniske opplysninger ildsted, skorstein, evt. oljetank og gassbeholder

Type ildsted	Effekt i KW	Brenselstype
Peisinnsats	5,7	Ved
Skorsteinstype (Tegl, rehabilert, element, etc)	Dimensjon (diamenter)	Antall ildsted på skorstein
Stål	150	1
Plassering ildsted nr.1 (rom/etc)	Plassering ildsted nr.2 (rom/etc)	Plassering ildsted nr.3 (rom/etc)
Stue 1.etc		
Tanktype (olje)	Volum i liter	Plassering
Beholder/tank (gass)	Volum i liter	Plassering

Aktuelle kontrollpunkter (+ = Ok, - = Ikke ok)

Moment	+ / -	Moment	+ / -
Er ildsted montert etter monteringsanvisningen ?	+	Er det feiemuligheter ?	+
Er avstand til brannmur kontrollert ?	+	Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft ?	+
Er avstand til brennbart materiale kontrollert ?	+	Er røykrøret montert i skorstein etter monteringsanvisningen ?	+
Er det plate under og foran ildstedet ?	+	Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet ?	+
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming ?	+	Har skorsteinen passende dimensjon ?	+

Referanser:

- Brannlovgivningens forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4.
- Plan og bygningslovens forskrift om saksbehandling og kontroll § 7

Underskrift, ansvarlig montør/kontrollør

Sted	Dato	Ansvarlig montør/kontrollør
Kolnes	15/5-23	Roar Junge