

Karmøy kommune

Postboks 167

4291 KOPERVIK

Deres referanse:

21/9919Dato: **18.12.2023**Saksnr.: **2023/70979**Dok.nr.: **2**

Saksbehandler:

Emmeli Ellingsen Eike

Karmøy kommune - gnr 57 bnr 582 - dispensasjon - avstand fylkesvei - uttalelse

Vi viser til kommunens høringsbrev datert 28.11.2023.

Det søkes om tillatelse til oppføring av avfallsanlegg ved plassering B, Kaigata. Tiltaket ønskes oppført i en avstand på 10 meter fra senterlinje fv. 547. Tiltaket må forholde seg til byggegrense som gjelder i reguleringsplan fra 1989 på 12.5 meter.

Det er også verdt å nevne at tiltaket ikke må komme i konflikt med gjerdet som rammer inn gangveien som leder til overgangsfeltet på fylkesvegen.

Situasjonskart



Etter veglovens § 29 skal byggegrensen langs riks- og fylkesveg gå i en avstand på 50 meter fra vegens midtlinje. Byggegrensebeltet kan i en reguleringsplan fastsettes smalere eller bredere enn det som er veglovens regel. Bestemmelsene om byggegrenser i en endelig reguleringsplan går foran vegloven § 29.

Vi gjør oppmerksom på at vi som høringspart skal vi ha kommunen sitt vedtak tilsendt når dette er gjort.

Hilsen
Aksel Grunnreis
seksjonssjef

Emmeli Ellingsen Eike
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.