

YTRELAND STEINAR
YTRALANDVEGEN 82
4250 KOPERVIK

Refnr.	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
AAZJ6479	2023/10045	John Ivar Solvig	Kopervik, 16.11.2023

Tilsynsrapport

Karmøy kommune gjennomførte tilsyn 13.11.2023 på eiendom 74/36, Ytralandvegen 82, 4250 KOPERVIK. Denne rapporten oppsummerer tilsynet og påpeker avvik som dere må følge opp.

Type: Tilsyn Slamavskiller (Mangler slamavskiller)
Gnr: 74/36
Adresse: Ytralandvegen 82, 4250 KOPERVIK

Til stede ved tilsynet

Ansvarlig: YTRELAND STEINAR
Karmøy kommune: John Ivar Solvig og Kevin Kvilhaug

Generelle merknader til tilsynet

Ved tilsyn ble det oppdaget at det ikke finnes slamavskiller på eiendommen. Det var kun et spylør, hvor utslippet da går direkte til sjø under støpt kai. Ifølge våre systemer ble det prøvd/ utført tømning sist 05.10.2009 med merknad om at tanken ligger i sjø. Ifølge eier er det, eller har det vært en "skyllekum" der det nå er støpt kai. Dette er uansett ikke en godkjent løsning da innholdet i en eventuell tank ikke lar seg tømme, og vi antar derfor at det renner rett i sjø. Dette utgjør ulovlig forurensing og må utbedres snarest.

Det betales for tømning av septiktank, men det er ikke registrert noe forsøk på tømning siden 2009.

Avvik som må rettes

Andre feil og mangler

Kommentar

Eiendommen har ikke septiktank, direkte utslipp til sjø. Det er bare spylør utforbi huset. Utslipet kommer ut under støpt kai.

Hva må dere gjøre?

Dere må sende en skriftlig tilbakemelding til oss innen 14.12.2023 som viser

- hvordan avvik skal rettes (dere må søke ny utslippstillatelse)
- hvem som har ansvar for at avvik rettes
- dato for når det skal være rettet

Tilbakemelding kan sendes med brev eller e-post til kommunen

Dersom vi ikke mottar tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen vi har gitt, kan vi gi pålegg om å rette



avvikene innen en frist som vi fastsetter.





Ansvar og hjemler

Etter forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn bestemmelser og vedtak gitt i medhold av kapittelet følges. Forurensningsloven § 7 gir kommunen myndighet til å pålegge den ansvarlige å utføre tiltak for å unngå eller motvirke forurensning. Videre er kommunen pålagt å føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt (§ 48). Den ansvarliges opplysningsplikt og kommunens adgang til anlegg for kontroll og prøvetaking er hjemlet i forurensningsloven § 49 og 50.

Har dere spørsmål?

Dersom dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med Servicetorget på telefon 52 85 75 00 eller på e-post til post@karmoy.kommune.no.

Med hilsen
Karmøy kommune

John Ivar Solvig
Tilsyn og kvalitetskontrollør
Sektor areal og byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur