

J HØINES AS
Att: Høines Jøran
Naravegen 71
4275 SÆVELANDSVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
MCQJ0673	GID 23/13	2023/11062	Oddmund Røkke	Kopervik, 02.01.24

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 23/13 - Slettenesvegen 52 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.

Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig.

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler som skal leies av kommunen

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.

Det skal monteres slamavskiller

Overvann Innfiltrering på egen eiendom.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Stonghaugen Elin Anita N	Plassvegen 12	4270	Åkrehamn