

J HØINES AS
Att: Høines Jøran
Naravegen 71
4275 SÆVELANDSVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
IYDF0711	GID 147/28	2023/11064	Oddmund Røkke	Kopervik, 02.01.24

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 147/28 - Strandvegen 29 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.

Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig.

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler som skal leies av kommunen

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Det skal monteres slamavskiller.

Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene ikke er til skade for andre eiendommer eller anlegg.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Horn Bertine Stonghaugen	Oddabakken 19	4270	Akrehamn