



Dommersnes Og Larsen As

Dato: 03.01.2024

Norevegen 4

Dokumentnummer: 23/1050-22

5542 KARMSUND

Deres referanse: Martin.Larsen

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 149, bnr. 388 - Godkjenning av forenklet teknisk plan

Innsendt forenklet teknisk plan for utvidelse av snuhammer er oversendt Sektor samferdsel og utemiljø for uttale. Sektor samferdsel og utemiljø har gitt følgende tilbakemelding:

Sektor samferdsel og utemiljø kan godkjenne vedlagt plan med følgende tillegg:

- *Utkiling mellom ny og gammel veg for å hindre brekksone.*
- *Utvidet areal skal inneholde asfalt, 0,25m skulder og grøft for overvann.*
- *Lagvis opparbeidelse skal dokumenteres med bilder.*
- *Det skal om nødvendig, etableres 8` rør i grøft under avkjørsel.*
- *Samferdsel skal kontaktes for kontroll når arbeidene er utført.*

Saksbehandler i Sektor samferdsel og utemiljø er Knut Sunnanå, e-post ksu01@karmoy.kommune.no.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Asbjørn Larsen

Skuggaberg 41

5545

VORMEDAL

Vedlegg:

Gnr. 149, bnr. 388 - Forenklet teknisk plan