

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	PDS Mecan	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Husøyvegen 149	Kontaktperson:	Idar Simonsen
Telefon:	911 26 911	E-post:	idar.simonsen@pdsgruppen.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlukk? _____
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <i>6/23</i>
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning <input type="checkbox"/> Flottør <input type="checkbox"/> Alarmfunksjon <input type="checkbox"/> Varselslampe <input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkeformasjoner <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling av slammengde	Slamnivå: _____ % av kapasitet Slamnivå: _____ cm

TØMMING

Tømming av olje/vann:	<u>150</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.849.834</u>
Tømming av slam:	_____ liter	<u>2320</u> kilo	Deklarasjonsnr <u>301.850.099</u>

ANMERKNINGER / AVVIK

OK!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 18/01-23 Signatur: Sjøfører Christer Ketil Kunde _____