

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 13.

RENSEANLEGG/UTSLIPPSPUNKT - REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN

Kontr. dato: 13/9/23

KARMØY KOMMUNE

John Ivar Solvig, Kevin Kvilhaug
Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier: Karmøy Kommune

Adresse: Østhusvegen 92 Byggeår: 2007

Gnr./bnr.: Festenr.: Koord.: 6579337,10 / 284884,79

Ansvarlig driver av anlegget: Karmøy Kommune - Sektor VAR

Type aktivitet i anlegget: Sobye siler

Utslippstillatelse datert : 11.09.2002

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN



TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 13.**RENSEANLEGG/UTSLIPPSPUNKT - REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN****3.0 DELTAKERE**John Ivar Solvig, Kevin Kvilhaug
.....
.....**4.0 ANLEGGSDATA**

- Beskrivelse av renseprosess.....
Silrenseanlegg.....
.....
.....
 - Anlegget er dimensjonert for: 5190.....pe. Q_{dim} $m^3/time$
 $Q_{maks\ dim}$ $m^3/time$
 - Rensekrav utenom krav som er gitt i forurensningsforskriften
Avløpsvannet skal i hht. utslippstillatelsen minimum renses 30% for
suspenderte stoffer (SS)
.....
.....
 - Kor mange kontrollprøver i året? Totalt 12.....
BOF₅.....KOF.....Tot-P.....Tot-N.....SS 12.....
- Andre parametere.....
- Dokumentasjon følger i vedlegg.

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 13.**RENSEANLEGG/UTSLIPPSPUNKT - REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN****5.0 DOKUMENTASJON**

Utslippstillatelse Har utslippstillatelse, 11.09.02.....

Internkontroll med driftsinstruks Ligger i Compilo.....

Driftsjournal Ligger i Gemini.....

Prøvetakingsprogram Blir registrert i gemini for når de tar prøver.....

ROS-analyse Jobbes med å få denne på plass......

6.0 VISUELL GJENNOMGANG, FUNKSJONSKONTROLL

	OK	Merknad	Vedlegg nr.
Innløpsarrangement	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sil	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sandfang	<input checked="" type="checkbox"/>		
Forsedimentering	<input type="checkbox"/>		
Biologisk reinsetrinn	<input type="checkbox"/>		
Mellomsedimentering	<input type="checkbox"/>		
Flokkulering	<input type="checkbox"/>		
Ettersedimentering	<input type="checkbox"/>		
Slamretur	<input type="checkbox"/>		
Kjemikalielager	<input type="checkbox"/>		
Doseringsutstyr	<input type="checkbox"/>		
Prøvetakere	<input type="checkbox"/>		
Rejektvannstrømmer	<input type="checkbox"/>		

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 13.

RENSEANLEGG/UTSLIPPSPUNKT - REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN

Slamlager, slambehandling

Slamavskiller, tømmerutiner

Registreres i Gemini

Utslippspunkt

Sjø

7.0 KONTROLLPRØVER (analyseresultat)

Totalfosfor

BOF₅

KOF

Totalnitrogen

SS

Tilsynet er gjennomført av John Ivar Solvig, Kevin Kvilhaug Dato 13/9/23

Vedlegg 1

2

3

4

