

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP****REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN**Kontr. dato: 20/10/23John Ivar Solvig og Kevin Kvilhaug
.....
Underskrift**1.0 FORMELLE FORHOLD**

Anleggseier: Karmøy Kommune.....Rensedistrikt: Sævikevik.....
Adresse: Tøkjemyrvegen 28.....Byggeår: 2010.....
Stasjonsnr./-namn: PA269..... Koord.: 6577133,74 / 285617,76.....
Nødoverløp blir ledet til: Tett tank ved stasjonen......

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP
REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN**

3.0 DELTAKERE

John Ivar Solvig og Kevin Kvilhaug

.....

.....

4.0 ANLEGGSDATA

Dykket pumper

Tørroppstilte pumper

- Kapasitet m³/time
- Hvor mange pumper? 2
- Kapasitetpumpe 1 m³/time
- Kapasitetpumpe 2 m³/time
- Kapasitetpumpe 3 m³/time
- Tilrenning ved selvføll Ja
- Tilførsel via pumpeledning Nei

5.0 DOKUMENTASJON

- Dato for siste oppdatering av IK-system med driftsinstruks 18.02.22
- Blir H₂S-konsentrasjonar registrerte? Nei
- Registrering av pumpetider Leses av på display på stasjonen
- Registrering av overløp Alarm for høg vannstand i kum 12600. Går til tett tank ved stasjonen.
- Har stasjonen merknader i ROS-analysen til avløpsanlegget?
- Det jobbes med å få denne på plass.
- Stasjonen blir besøkt ca hver 2. mnd.

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP**

REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN

6.0 GENERELLE REFLEKSJONER

Har type 5 tilbakeslagsventil

Noe pumpestopp grunnet filler osv.

.....
.....

Tilsynet er gjennomført av John I. Solvig og Kevin Kvilhaug Dato 20/10/23

- Vedlegg**
- 1
 - 2
 - 3

Overblikk av stasjonen. Rent og ryddig



