

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP****REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN**Kontr. dato: 20/10/23John Ivar Solvig og Kevin Kvilhaug
Underskrift**1.0 FORMELLE FORHOLD**

Anleggseier: Karmøy Kommune Rensedistrikt: Sævikevik
Adresse: Urvegen 36 Byggeår: 2017
Stasjonsnr./-namn: PA268 Koord.: _____
Nødoverløp blir ledet til: Sjø fra kum 27841

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP
REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN**

3.0 DELTAKERE

John Ivar Solvig og Kevin Kvilhaug
.....
.....
.....

4.0 ANLEGGSDATA

Dykket pumper

Tørroppstilte pumper

- Kapasitet m³/time
- Hvor mange pumper? 2
- Kapasitetpumpe 1 m³/time
- Kapasitetpumpe 2 m³/time
- Kapasitetpumpe 3 m³/time
- Tilrenning ved selvføll Ja
- Tilførsel via pumpeledning Nei

5.0 DOKUMENTASJON

- Dato for siste oppdatering av IK-system med driftsinstruks 18.02.22
- Blir H₂S-konsentrasjonar registrerte? Nei
- Registrering av pumpetider Leses av på display på stasjonen
- Registrering av overløp Blir loggført tid og mengde i systemet
- Har stasjonen merknader i ROS-analysen til avløpsanlegget?
- Det jobbes med å få denne på plass.
- Stasjonen blir besøkt Usikker, står ikke i gemini.

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG KAPITTEL 13. PUMPESTASJONER OG
OVERLØP****REGISTRERING / FØRSTE GANGS TILSYN****6.0 GENERELLE REFLEKSJONER**

Har type 5 tilbakeslagsventil.....

Noe pumpestopp grunnet nedbør og strømstans.....

Usikkert hvor ofte stasjonen er besøkt. Ifølge Gemini ligger det ingen
plan for besøk/ tilsyn.....

Tilsynet er gjennomført av John I. Solvig og Kevin Kvilhaug Dato 20/10/23.....

Vedlegg 1
2
3

Overblikk av stasjonen. Rent og ryddig



