

Kristoffer Sirevåg AS
Att: Sirevåg Kristoffer
Solvigvegen 11
4280 SKUDENESHAVN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
STEY7697	GID 48/4	2024/104	Oddmund Røkke	Kopervik, 08.01.24

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 48/4 - Skjenavegen 6 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Skifte ut slamavskiller godkjennes.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Hillesland Kjell Reidar	Skjenavegen 6	4280	Skudeneshavn

