

Stima Entreprenør AS  
Att: Skjølingstad Martin  
Dyrlandvegen 35  
4272 SANDVE

| Refnr.   | Arkivkode  | Saksnr.  | Saksbehandler | Dato               |
|----------|------------|----------|---------------|--------------------|
| QKGR5067 | GID 12/284 | 2024/101 | Oddmund Røkke | Kopervik, 08.01.24 |

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 12/284 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

***Tappepost på utvendig vegg godkjennes.***

***Tappeposten må frostsikres med avtapning.***

***Stoppekran monteres forskriftsmessig.***

***Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler som skal leies av kommunen***

***Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.***

***Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.***

***Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.***

***Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.***

***Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.***

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189



**Kopi til:**

| <b>Navn</b>    | <b>Adresse</b>       | <b>Postnummer</b> | <b>Sted</b>  |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Larsen Dagfinn | Vestre Karmøyveg 260 | 4275              | Sævelandsvik |