

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 146/126

Refnr.

WISE1211

Saksnr.

2021/8132

Dato

Kopervik, 08.01.2024

GNR/BNR 146/126 – Utbedring av kloakkledning

Varsel om at kommunen vurderer å vedta pålegg

Karmøy kommune har oppdaget at det trengs utbedring av stikkledningen for kloakk på eiendommen.

Det varsles herved om at dersom ledningen ikke blir utbedret innen 10.06.2024, vil kommunen som forurensningsmyndighet vurdere å pålegge eier av Ferjevegen 3 å utbedre stikkledningen.

Det vises til forhåndsvarslelse sendt 18.08.2021.

Karmøy kommune mener at det trengs utbedring av avløpsledningen som hører til eiendom 146/126 – Ferjevegen 3. Dersom ledningen ikke er utbedret innen 10.06.2024, eller kommunen ikke har mottatt opplysninger innen den samme fristen som tilsier at det ikke er behov for utbedring, vil kommunen pålegge huseier å utbedre ledningen, jfr. forurensningsloven § 22 andre ledd.

Rørinspeksjon av Spillvann

Det er foretatt en undersøkelse av kloakkledningene tilhørende Ferjevegen 3. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon på strekket fra kommunal ledning til felleskum

Røret er laget av betong. Betong tilfredsstiller ikke Karmøy kommunes krav til tetthet og må utbedres. Dette strekket er det ikke gjort inspeksjon av. Dette er et fellesrør for Ferjevegen 1,3,5,6,7,9 og Hegrebergvegen 6.

Rørinspeksjon på strekket fra stakeluke mot felleskum

Røret er laget av betong fram til 3,02 meter. Leirrør fra 3,58 meter til 10,01 meter. Resterende del av ledning er av plast. Betong og leirrør tilfredsstiller ikke krav til tetthet, ledningen må skiftes. Plastdelen kan beholdes.

Inspeksjonen avbrytes ved 41,65 meter. Deler av dette røret er felles for Ferjevegen 1 og 3. Det er ikke identifisert i rørinspeksjon hvor ferjevegen 3 er koblet på, men det fremkommer av rørleggermelding fra 1980 at den er påkoblet.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Rørinspeksjon av Overvann

Det er ikke tatt fargeprøve fra taknedløp. Utførende rørlegger må vurdere om overvann går inn på spillvansrøret.

Det tillates ikke at overvann (takvann, dreenvann, slukvann o.l.) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veger inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

Lekkasje på vannledning

Lekkasjesøk vann har identifisert at det på felles vannledning er en lekkasje. Grunnlaget for dette er gjenntatte kontroller som viser at det er lekkasje eller forbruk utenom det vanlige. Kommunen anbefaler å skifte vannledning når kloakk blir skiftet og utføre lekkasjesøk på de deler av vannledning som ikke blir skiftet. Vannledning er felles for følgende eiendommer: Ferjevegen 1,3,5,6,7,9, Bøvegen 12 og Hegrebergvegen 6.



Konklusjon

Rørene som går fra eiendommen til kommunal påkobling er laget av enten betong eller leirrør. Verken betong eller leirrør tilfredstiller Karmøy kommunes krav til tetthet og må utbedres.

Utbedring av privat anlegg

Ta kontakt med godkjent entreprenør eller rørlegger for utførelse. Det må sendes inn rørleggermelding før arbeidet starter og ferdigmelding når arbeidet er utført. Dersom det påvises andre feil og mangler under huset eller på rør som ikke er kartlagt eller undersøkt, skal også dette utbedres og fremkomme på rørleggermelding.

Entreprenør eller rørlegger skal søke arbeidet til Karmøy kommune gjennom Powel Entreprenørportalen med følgende referansekode:

WISE1211

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette, eller at det er andre forhold som gjør at du ikke er pliktet til å utbedre avløpsledningen din, bes det om at du kontakter oss så snart som mulig.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til maja4@karmoy.kommune.no.

Med hilsen
Karmøy kommune

Anders Kristiansen
Prosjektleder
Sektor vann, avløp og renovasjon
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Magnus Jahren Fludal
Saksbehandler
Sektor vann, avløp og renovasjon

Vedlegg

- * Kart over felles kloakk og vannledning.pdf
- * Rørleggermelding_Ferjevegen 3.pdf
- * Vannledning med mulig lekkasje.pdf
- * Retningslinjer.pdf
- * Lovhjemmel_1.pdf

Adresseliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
146/126	Lilly Smines	Stølen 19 B c/o Laila Myge	5516	Haugesund