



Vera Elisabeth Vesterheim Hagenberg Pedersen
Ferjevegen 5

4260 TORVASTAD

Dato: 13.02.2019
Saksbeh: Margareth H. Haugvaldstad
Saksnr: 15/4310-68
Løpenr: 9667/19
Arkivkode: M32
Deres ref:

146/127 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT FERJEVEGEN 5

Viser til brev datert 09.01.2019 med varsel om tv-inspeksjon av private stikkledninger.

Vi har undersøkt kloakkledningen tilhørende Ferjevegen 5. Rapport fra tv-inspeksjon følger vedlagt.

Ledningen på strekket *fra toalett 1.etg mot kum i veg* er av leirrør som er i dårlig stand. Plugget tilkobling ved 7,09 meter. Leirrør tilfredsstiller ikke krav til tetthet. Ledningen må skiftes/utbedres.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Takvann er ikke tilkoblet kloakkledning. Overvann/drensvann kan håndteres lokalt på eiendommen, dersom avledning til grunnen ikke medfører ulempe for dere eller naboer. Alternativt kan overvann/drensvann ledes i egen ledning til kommunal overvannsledning. Det må monteres sandfang før tilkobling til kommunal overvannsledning.

Godkjent entreprenør eller rørlegger må sende inn rørleggermelding før arbeidet utføres og ferdigmelding når arbeidet er utført.

Med vennlig hilsen

Margareth H. Haugvaldstad
prosjektkonsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Vedlegg: Tv-rapport Ferjevegen 5

Kopi til: *Håkon Døsen, Oddmund S Røkke*

