

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger



Navn:

Eiendom (gnr/bnr):

146-131

Adresse: Ferjevegen 7

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Merknader
1	Er det ført dialog med eier?	X		
2	Er septiktank lokalisert og klargjort?			
3	Er ledning mot huset spylt?	X		
4	Er ledning nedstrøms septiktank spylt?			
5	Er ledning grøft – septiktank spylt?			
6	Er dykker på septiktank satt på igjen?			
7	Er det tatt fargeprøve fra takvann?	X		Går til grunnen, ingen utslag SPV
8	Er det tatt fargeprøve fra slukvann?		X	
9	Er det tatt fargeprøve fra drenevann?		X	
10	Er det drenering rundt huset (snakk med eier)?			Eier usikker
11	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?		X	
12	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?		X	
13	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?			
14	Hvor er takvannet ført?			
15	Hvor er drenevannet ført?			
16	Hvor er avløp fra utvendige sluker ført?			

Andre merknader: