



SYMBOLFORKLARING
Branncellebegrensede konstruksjoner

- EI 30 [B 30]
- EI 90 A2-s1, d0 [A 90]
- Tiltaksgrænse

Dører

- EI2 30-Sa
- EI2 30-CSa
- ▲ EI2 90-CSa
- E 30-CSa

Vinduer

- ~ E 30
- ~ EI 30

Rømning

- Rømningsretning
- Rømningsvei

Brannvesenet

- Hovedangrepsvei
- Angrepsvei

Sjakter

Sjakter brantettes i dekket eller utføres som egen branncelle.

OBS! denne døren var ikke på sist revisjon. Denne må ha brannmotstand EI 30

1	Oppdatert etter nytt tegningsgrunnlag	22.08.2023	KSB
Rev.No.	Kommentar / Merknad	Dato	Sign.
For oversikt over og beskrivelse av branntekniske ytelser se brannkonsept			
	Prosjekt 2023045	Brannskille Bø ungdomsskole	
	Utført av KSB	Dato 15.02.2023	Godkjent av LOS
Tegningsnummer 2023045-01			
Arkstrørrelse A3			
Revisjon 01			
Ark 1/1			
Skalering -			
Branntegning 1.etg			