

TØMMERAPPORRT FOR OLJEUTSKILLERE

Bedriftens navn: Shell Norheim		Adresse: Norheimsmarka 3	
Bedriftens eier: ST1		Bedriftens kontaktperson: Hans Gunnar Lunde tlf: 95767068	
Type virksomhet: Bensinstasjon		Bedriftens organisasjonsnummer:	
Type utskiller: VPI SUK PLUS	Volum utskiller: 16 m ³	Utskiler nr.:	
Tømming			
Gassmåling:	Oksygen% <input type="text"/>	EX-måling <input type="text"/>	Annet <input type="text"/>
Innsamlet volum	Sand (m³) <input type="text"/>	Olje (m³) <input type="text"/>	<input type="text"/>
	1700 kilo	900 liter	
Kontroll			
<input type="checkbox"/> Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje)	<input type="checkbox"/> Koalesensfilter kontrollert og rengjort		
<input type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input type="checkbox"/> Sjekket Pakning til koalesensfilter		
<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum rengjort	<input type="checkbox"/> Lokk på utløpskasse OK		
<input type="checkbox"/> Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> Gategods merket med oljeutskiller/seperator		
<input type="checkbox"/> Tilkolmstlokk og pakninger OK	<input type="checkbox"/> Sjekket anoder	Byttet ant:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Generell tilstandsvurdering	God <input type="checkbox"/>	Mindre god <input type="checkbox"/>	Dårlig <input type="checkbox"/>
Anmerkninger / Forhold som må utbedres			
Tømming av sandfang. Spylt opp tett rør og tatt vinter - vannprøve.			
Prøvetaking fra utløp			
<input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum		
Beskriv: <input type="text"/>			
Vannprøve levert til: Eurofins. <input type="text"/>			
Tømmefirma			
Oljeservice AS			
Dato	Signatur tømmeoperatør		
31.01.2023	Tony-Andre Thomassen		