

TØMMERAPPORRT FOR OLJEUTSKILLERE

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| Bedriftens navn: Shell Avaldsnes | | Adresse: Karmøyvegen 193 | |
| Bedriftens eier: ST1 | | Bedriftens kontaktperson: 52 83 95 65 | |
| Type virksomhet: Bensinstasjon | | Bedriftens organisasjonsnummer: | |
| Type utskiller: Odin Maskin NS 8 | Volum utskiller: 8 m ³ | Utskiler nr.: | |
| Tømming | | | |
| Gassmåling: | Oksygen% <input type="text"/> | EX-måling <input type="text"/> | Annet <input type="text"/> |
| Innsamlet volum | Sand (m³) <input type="text" value="850 kilo"/> | Olje (m³) <input type="text" value="900 liter"/> | |

Kontroll

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje) | <input type="checkbox"/> Koalesensfilter kontrollert og rengjort |
| <input type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp) | <input type="checkbox"/> Sjekket Pakning til koalesensfilter |
| <input type="checkbox"/> Prøvetakingskum rengjort | <input type="checkbox"/> Lokk på utløpskasse OK |
| <input type="checkbox"/> Kontroll og test av alarmfunksjon | <input type="checkbox"/> Gategods merket med oljeutskiller/seperator |
| <input type="checkbox"/> Tilkolmstlokk og pakninger OK | <input type="checkbox"/> Sjekket anoder Byttet ant: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Generell tilstandsvurdering | God <input type="checkbox"/> Mindre god <input type="checkbox"/> Dårlig <input type="checkbox"/> |

Anmerkninger / Forhold som må utbedres

Tømt sandfang og tatt vinter-vannprøve.

Prøvetaking fra utløp

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum | <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum |
| Beskriv: <input type="text"/> | |
| Vannprøve levert til: Eurofins <input type="text"/> | |

Tømmefirma

Oljeservice AS

| | |
|---------------------------|---|
| Dato 31.01.2023 | Signatur tømmeoperatør Tony-Andre Thomassen |
|---------------------------|---|