

TØMMERAPPORRT FOR OLJEUTSKILLERE

Bedriftens navn: Shell Karmøy		Adresse: Fotvegen 1B
Bedriftens eier: ST1		Bedriftens kontaktperson: 52 85 00 34
Type virksomhet: Bensinstasjon		Bedriftens organisasjonsnummer:
Type utskiller: Odin Maskin NS 6	Volum utskiller: 6 m ³	Utskiler nr.:

Tømming

Gassmåling:	Oksygen% <input type="text"/>	EX-måling <input type="text"/>	Annet <input type="text"/>
Innsamlet volum	Sand (m³) <input type="text" value="0"/>	Olje (m³) <input type="text" value="0,7"/>	

Kontroll

<input checked="" type="checkbox"/> Vannivå kontrollert (lavt indikerer lekkasje)	<input checked="" type="checkbox"/> Koalesensfilter kontrollert og rengjort
<input checked="" type="checkbox"/> Rengjøring av inn- og utløp (overløp)	<input checked="" type="checkbox"/> Sjekket Pakning til koalesensfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum rengjort	<input checked="" type="checkbox"/> Lokk på utløpskasse OK
<input checked="" type="checkbox"/> Kontroll og test av alarmfunksjon	<input checked="" type="checkbox"/> Gategods merket med oljeutskiller/seperator
<input type="checkbox"/> Tilkolmstlokk og pakninger OK	<input checked="" type="checkbox"/> Sjekket anoder Byttet ant: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Generell tilstandsvurdering	God <input checked="" type="checkbox"/> Mindre god <input type="checkbox"/> Dårlig <input type="checkbox"/>

Anmerkninger / Forhold som må utbedres

Kontroll av oljeutskiller og sandfang. Pakning må byttes neste tømming.

Prøvetaking fra utløp Fra prøvetakingskum Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum

Beskriv:

Vannprøve levert til: Eurofins

Tømmefirma

Oljeservice AS

Dato 19.06.2023	Signatur tømmeoperatør Tony-Andre Thomassen
---------------------------	---