

## Årsrapport for oljeutskilleranlegg

I henhold til gitte løyver og forurensningsforskriften kapittel 15, skal det hvert år sendes inn årsrapport for oljeutskilleranlegg. Dersom utfyllende kommentarer, legges disse ved på eget ark. Det skal være en årsrapport for hvert anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskilleren sin identitet og plassering.

1. Bedrift	
Navn: Shell Karmøy	
Postadresse: Fotvegen 1B, Fv47	Org.Nr: 971 824 050
Postnr/Poststed: 4250 KOPERVIK	E-post: <a href="mailto:karmoy@spies.no">karmoy@spies.no</a>
Kontakt person:	Telefon: 52850034

2. Oljeutskilleranlegg	
Adresse anlegg: Fotvegen 1B, Fv47	Gnr/Bnr: 102/70
Utskiler nr:	Installert (år): 2008
Plassering: Vaskehall	Dimensjon: 6 m3

3. Tømming av oljeutskiller		
Er minimum årlig tømming utført og er tømmerapport sendt inn til kommunen?		
JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Viss nei, hvorfor ikke?:
Dato:	Tømmeoperatør	Avfall tømt (målt i m3)
31.01.2023	Oljeservice AS	1,75 m3
19.06.2023	Oljeservice AS	0,7 m3

4. Kontrollprøver				
Er minimum årlig kontrollprøver tatt og analysert?				
JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Viss nei, hvorfor ikke?:		
Tallet på prøver som skal tas per år (gitt i løyve):				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)
	31.01.2023	295 mg/l	19.06.2023	5,73 mg/l
	16.02.2023	4,84 mg/l		

5. Drift og vedlikehold					
	JA	NEI		JA	NEI
Utført tilsyn (utløp/innløp m.m)	X				

6. Utslepp:
Beskrivelse av aktutte utslipp:

Sted, dato: Bergen 4/1-2024 Årsrapport utfylt av Widar R. Benes, Oljeservice AS på vegne av ST1 Norge AS