

VASSBAKK & STOL AS
Att: Hognaland Marita
Fotvegen 16
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
OUGE7443	GID 149/558	2024/305	Oddmund Røkke	Kopervik, 12.01.24

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/558 - Bjørnåsvegen 3 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.

Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig.

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler som skal leies av kommunen

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Det skal monteres tilstrekkelig dimensjonert oljeutskiller (vaskehall)

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
VASSBAKK & STOL AS	Fotvegen 16	4250	KOPERVIK

