



Møtereferat		ACOS dokument nr:	Side 1 av 1
Emne Tilbudsbefaring – Ny gjenvinningsstasjon			Møtenr. 1
Dato 11.01.2021	Kl. 12-13	Lokasjon Borgaredalen 110, 4250 Kopervik	
Referat ved Enrique Guerrero			
Deltakere Enrique Guerrero Lars Vestvik Geir Tuntland Hauge Runar Berge Rune Gundersen Leif Helge Østebø		Bedrift Karmøy kommune Veidekke Veidekke Vassbakk og Stol Vassbakk og Stol Engelsen Bygg	

Sak nr.	Kommentar	Ansvar	Frist
1.	Avretting for fundament Det må påregnes noe korrigerende avretting m.m. ved fra akse 2 mot ende av gjenvinningsstasjon. Dvs. mot akse 1. Det er avrettet for fundamenter ihht. tegning BB-20-U1-20-01-2022 Magerbetong lavnivå. Kotehøyde. Det var planlagt 50mm magerbetong, dvs. OK avretting er på høyde +35.795		
2.	Masser Det ble forespurt hvordan regulering av masser vil foregå. Det ligger lagret masser på tomten, men det vil ikke være nok. Se kapittel 212 for mer informasjon.		
3.	Asfaltering Det ble spurt om hva som skal asfalteres. Dette fremgår også i funksjonsbeskrivelse, kapittel 761 – Veger og tegning L-10-UH-76-05-2023 Asfaltplan. Enhetspriser etterspurt i prisskjema skal oppgis dersom det blir behov for mer/mindre asfalt enn spesifisert i tegning.		
4.	Vaskeplass Som det fremgår i funksjonsbeskrivelse så vil kjeller del av vaskeplass bli utført nå. TE skal medta bygg og tekniske fag.		