

Mona Fågelklo
Arkitektkontoret
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

Deres referanse
Epost

Deres dato
14.05.2020

Vår referanse
273246-v1

Dato
15.05.2020

Rapport om måling av elektromagnetiske felt rundt Nettstasjon 13054

Vi viser til din henvendelse datert 14.05.2020

Henvendelsen gjaldt forespørsel om måling av elektromagnetiske felter rundt Netstasjon 13054 ÅSEBØVEGEN N i Karmøy kommune

Vedlagt følger rapport fra befaring ved 13054 ÅSEBØVEGEN N i Karmøy kommune

Haugaland Kraft AS Nett har registrert følgende:

Adresse: Åsebøvegen 24, Karmøy

Nettstasjon: 13054

Dato: 15.05.2020

Tid: 10.00

Instrument benyttet: Combinova Magnetic Field MFM 300

Målingene ble utført den 15.05.2020 kl 10.00 av Øystein Rossehaug fra Haugaland Kraft Nett AS.


Måleresultater

Målingene ble foretatt utvendig av transformator kiosk og mot barnehage.

Målingene ble tatt 1m over bakkenivå. Den laveste verdien som ble målt var på 0,13 μ Tesla ca 4m i fra transformator. Høyeste målte verdi med 1,86 μ Tesla ca. 10cm fra transformator.

Ut i fra kartskisse viser målingene 0,4 μ Tesla ca. 2m fra Netstasjon

Verdiene av målingene var som vist på vedlagte skisse og er oppgitt i μ Tesla:



Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft Nett AS

Handwritten signature of Øystein Rossehaug in black ink.

Øystein Rossehaug
Kundeleveranse

Handwritten signature of Kristian Magnussen in blue ink.

Kristian Magnussen
Fagansvarlig Kundeleveranse