

Fra: [Fauskanger, Kjell Magne](#)
Til: ["kim@petter-rasmussen.no"](mailto:kim@petter-rasmussen.no)
Emne: Strømforsyning/avklaring om behov for trafo - gnr. 140/271 mfl. Karmøy kommune
Dato: torsdag 6. desember 2018 15:25:29

Hei,

Viser til tidlegare korrespondanse du har hatt med kollegaen min, John Arvid Djupesland. Forsto at de ynskja ei tilbakemelding på kor vidt det var behov for å regulere inn ny nettstasjon i samband med utbyggingsplanane.

Det skal ikkje vere behov for dette. Eksisterande nettstasjon 14752 – Paddå, plassert sør på gnrn/brnr: 140/186 vil ha tilstrekkeleg forsyningskapasitet for det du forspeiler; 2 stk. einebustader + 6 stk.naust – dette under føresetnad at det ikkje er anna effektbehov innanfor planane dykkar.

Når det gjeld detaljprosektering av straumforsyning har eg ikkje enda utført dette. Å bruke eksisterande luftledningsnett vil vere ein moglegheit, men dette må i såfall forsterkast. Me ser også at luftnettet går litt inn på gnr/brnr: 140/272, der det er planlagt veg – denne linja må då kanskje flyttast.

Angående behov for kabelpåvisning for høgspenkabelen som går parallelt med tomtegrensa til gnr/brnr: 140/272, bør de utføre dette i planfasen som slik at ein kvalitetssikrar at denne ikkje kjem i konflikt med planlagt veg.

Dette blir bestilt hos Geomatikk: <https://www.haugaland-nett.no/kabelpavisning/>

mvh

Kjell Magne Fauskanger
Prosjektingeniør, Utbygging
Haugaland Kraft Nett AS

Telefon: 98 70 52 71/52 70 80 97
E-post: Kjell.Magne.Fauskanger@hkraft.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>
