Mona Fågelklo
Arkitektkontoret
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

| Deres referanse | Deres dato | Vår referanse | Dato |
|---|---|---|---|
| Epost | 14.05.2020 | 273246-v1 | 15.05.2020 |

# Rapport om måling av elektromagnetiske felt rundt Nettstasjon 13054

Vi viser til din henvendelse datert 14.05.2020

Henvendelsen gjaldt forespørsel om måling av elektromagnetiske felter rundt Nettstasjon 13054 ÅSEBØVEGEN N i Karmøy kommune

Vedlagt følger rapport fra befaring ved 13054 ÅSEBØVEGEN N i Karmøy kommune

## Haugaland Kraft AS Nett har registrert følgende:


Adresse: Åsebøvegen 24, Karmøy
Nettstasjon: 13054
Dato: 15.05.2020
Tid: 10.00
Instrument benyttet: Combinova Magnetic Field MFM 300
Målingene ble utført den 15.05.2020 kl 10.00 av Øystein Rossehaug fra Haugaland Kraft Nett AS.

## Måleresultater

Målingene ble foretatt utvendig av transformator kiosk og mot barnehage.
Målingene ble tatt 1m over bakkenivå. Den laveste verdien som ble målt var på 0,13 μTesla ca 4m i fra transformator. Høyeste målte verdi med 1,86μTesla ca. 10cm fra transformator.

Ut i fra kartskisse viser målingene 0,4 μTesla ca. 2m fra Nettstasjon

Verdiene av målingene var som vist på vedlagte skisse og er oppgitt i μTesla:


Last på trafoen
L1 435A-500A
L2 455A-500A
L3 380A-385A
1m fra kiosk
0.7
0.3
0.13
0.33
0.12
4m fra kiosk
0.22
2m fra kiosk
1.86
0.7
1.85
0.4
Trafo står her
500 kva
1.0
0.98
0.5
0.28
1.4
0.13
0.7
0.4
1.03
13054-ÅSEBØVEGEN N
0.57
0.33
0.16
Her er det port
til barnehagen
0.16
1m fra kiosk

Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft Nett AS



Øystein Rossehaug
Kundeleveranse



Kristian Magnussen
Fagansvarlig Kundeleveranse