



Comfort Karmøy AS
Sundvegen 26

4250 KOPERVIK

Dato: 28.01.2020
Saksbeh: Oddmund S Røkke
Saksnr: 20/1523-2
Løpenr: 6916/20
Arkivkode: GNR 64/167
Deres ref:

64/167 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND HUS AS

Behandling:

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
overvann ikke er til skade for andre eiendommer eller anlegg.
For øvrig vises særlig til pkt 5 «generelle vilkår».

Va kontrollør	Kontrollert forvaltningsavdelingen	Konferert
Oddmund S Røkke	Karina Haga Melhus	

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:

