HAUGALAND
BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune
Bergitte Hatteland

Haugesund, 23.02,2021

Saksnr.: [xx/xxx] Arkivnr.: Saksbehandler: TA

Uttale brann – Reguleringsplan 2121 – Haugegården-Åkrehamn

Viser til planbeskrivelse, planbestemmelser og skisse til teknisk plan for plan 2121.

Det vises til at det er eksisterende ledningsnett og brannkummer for planområdet. Det kommer ikke frem av dokumentene hvor mye brannvann disse brannkummene kan gi. Dersom brannvesenet forstår beskrivelsen korrekt vil det her være mer enn 4 boenheter i ett og samme bygg. Dette utløser krav om minst 50L/s fordelt på 2 brannkummer.

Dette bør undersøkes før planen blir godkjent, da mangel på brannvann kan føre til endringer i planen.

Kravet til brannvann burde allerede være oppfylt da det er en skole som nabo og kravet for skolen er det samme som gjelder for dette.

Hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund