

Fra: [Djupestland, John Arvid](#)
Til: [Kim Kendel](#)
Emne: HNU-2854 Behov for trafo ved utbygging av boligområde i Skudeneshavn
Dato: torsdag 2. april 2020 14:22:04

Djupestland, John Arvid har kommentert følgende:

Hei Kim Kendel.

Haugaland Kraft Nett vil ha behov for 1 stk. ny trafokiosk innenfor det nye boligområdet som du holder på med å utarbeide detaljreguleringsplan for.

Det er ønskelig for oss at du finner et område til formål "Trafo" mest mulig sentralt / i tyngdepunktet / i midten av planområdet, samt ved siden av en kjørevei, slik at vi får god nok tilkomst til trafoen ifbm. drift og vedlikehold med stor lastebil.

Send over et forslag til oss, i tilknytning til dette saksnummeret, så skal du få en snarlig tilbakemelding.

Mvh.

John A. Djupestland
Haugaland Kraft Nett AS

Denne meldingen ble sendt fra Haugaland Krafts saksbehandlingssystem.

Fra: [Djupestland, John Arvid](#)
Til: [Kim Kendel](#)
Emne: HNU-2854 Behov for trafo ved utbygging av boligområde i Skudeneshavn, Karmøy kommune
Dato: mandag 8. juni 2020 08:25:09

Djupestland, John Arvid har kommentert følgende:

Hei Kim Kendel.

Ja, det er slik å forstå at eksisterende trafo (11136 Skude Verft), som du har markert med håndtegnet rød sirkel,

ikke er aktuell å benytte til boligfeltet dere planlegger.

Det er 240 V spenning på lavspentsiden av denne trafoen og dere trenger en ny trafo med 400 V.

Videre har jeg følgende kommentarer til foreslåtte plassering av formål "Trafo" i situasjonsplanen deres:

- Plassert sentralt i det nye boligfeltet = OK.
- Avstand til andre eksisterende bygninger = OK.
- Avstand til nabogrense = OK.
- 74 boenheter = 1 ny trafokiosk = OK. Kommenter denne for sikkerhets skyld Kallevik, Anders
- Adkomst for stor lastebil for drift og vedlikehold = OK. dersom en kan få snudd ute i boligfeltet et sted.
- Tomtestørrelse i situasjonsplanen/reguleringsplankartet? Er denne stor nok Kallevik, Anders
- Formål "Trafo" er plassert der det er formål "Park/Lek". Er det ok i dette tilfellet Kallevik, Anders?

Mvh.

John Arvid Djupestland
Sivilingeniør
Haugaland Kraft Nett AS

Denne meldingen ble sendt fra Haugaland Krafts saksbehandlingssystem.

Fra: [Kallevik, Anders](#)
Til: [Kim Kendel](#)
Emne: HNU-2854 Arealplan. Detaljreguleringsplan. Steiningsholmen. Skudeneshavn. Karmøy kommune. Vedr. behov for trafo ved utbygging av boligområde.
Dato: mandag 28. september 2020 14:37:06

Kallevik, Anders har kommentert følgende:

Hei,

For å ta høyde for evt. usikkerhet vedrørende lading per enhet og samtidighetsfaktor for dette, samt evt. mulighet for sentral ladestasjon i fremtiden bør området for trafo økes til et hakk større en det vi tidligere har uttalt 2,6x3,2m til 3,9x4,5m (samt 1m ekstra per side ihht tidligere beskrevet).

Mvh

Anders Kallevik

Denne meldingen ble sendt fra Haugaland Krafts saksbehandlingssystem.