

Att:
Gry Trovåg Hansen
Karmøy Kommune
Fagansvarlig byggesak

Gassco AS
P O Box 93
N-5501 Haugesund

Besøksadresse:
Bygnes, N-4250 Kopervik

Phone: +47 52 81 25 00
Fax: +47 52 81 29 46
No 983 452 841

www.gassco.no

Deres ref.: 21/921-14

Vår ref.: D-1000269302

Bygnes, 18.02.2022

Byggesak nær sikringssonen for gassrørledningstraseen (gnr. 96 bnr. 13) - Gassco tilbakemelding

Viser til byggesak på gnr./bnr. 96/13 ved Håvik i Karmøy kommune, e-post korrespondanse og brev fra kommunen vedrørende tilbakemelding i klagesak for den aktuelle byggesaken datert 01.02.2022.

Nevnte byggesak omhandler etablering av ca. 40 overnattingsplasser med innkvartering av tilreisende arbeidere, der aktuell eiendom ligger nær sikringssonen for gassrørledningstrase.

For Åsgard Transport og Statpipe gassrørledningene er det definert en områdeklassifiseringssone på hhv 200 m og 300 m. Omsøkt tiltak er utenfor områdeklassifiseringssonene og Gassco finner derfor ikke grunnlag for å motsette oss at omsøkt tiltak gjennomføres.

Imidlertid bemerkes at Gassco, basert på prinsippet om å redusere risiko så langt som praktisk mulig, anser det som uheldig med økt fortetting (som dette tiltaket vil medføre), da boligområdet allerede er under press i forhold til fortetting opp imot nærliggende gassrørledningstrase.

Vi beklager sen tilbakemelding i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Alvin Hansen
SVP SSU
Gassco AS

Leiv Røthing Nilsen
Asset Manager TN
Gassco AS