



KARMØY KOMMUNE

VA drift

Notat

Til: Elina Jøsang Nilsen

Kopi til: Anna Bubnowicz, Siw Anita Thorsen

Saksbehandler: Berit Thuestad

Vår referanse: 20/24682-23

Dato: 28.06.2021

Uttale fra VAR

Høring - plan 443-1 - Dalen - planendring Dalabrekkå gnr. 85/35 mfl.

Viser til forrige uttale fra VAR, datert 14.01.2021. Merknad om overvann/flomvann er ikke tatt hensyn til. Det må framgå om 85/16 skal være kommunal, og hvilken vannmengde og nedslagsfelt den er dimensjonert for. Overvann og flomvann som skal ledes på overflaten må sikres med hensynssone og krav om eventuelle tiltak. Overvann skal ikke ledes i vei uten særskilte tiltak.

Fordrøyningsmagasin og ledningsanlegg mellom KG2 og KG4 må eies og driftes privat.

Planbestemmelse §21 må inneholde krav om areal til snuplass for brannbil og lastebil, evt regulere dette inn i plankart.