



Asplan Viak AS
Strandgata 96

5528 HAUGESUND

Dato: 05.04.2019
Saksbeh: Berit Thuestad
Saksnr: 19/1296-5
Løpenr: 22427/19
Arkivkode: L82
Deres ref: Arild Kalleland Vallestad

STANGELAND SKOLE - TEKNISK PLAN

Viser til teknisk plan for Stangeland Skole sendt inn 13.03.2019. Vi har gjennomgått planene og har følgende kommentarer som må besvares/utbedres før teknisk godkjenning blir gitt:

Generelt:

- Det må komme klart fram hvor grensesnitt går mellom de tekniske anlegg i denne planen og anlegg på skoletomten. Utbygger/søker må selv sørge for at krav gitt i rammetillatelse blir oppfylt.
- Alle endringer må markeres tydelig på tegning, f.eks med revisjonssky.
- Nødvendige grunneieravtaler må foreligge.

Veg:

- Kopi av godkjenning av skiltplan og kryss fra statens vegvesen må sendes inn.
- Det mangler varselindikator og ledelinjer ved gangfelt ved Austre Karmøyveg (skal godkjennes av vegvesenet)
- Eksisterende fortau på nordsiden av Lyngvegen mellom Gulethjødnevegen og Austre karmøyveg fjernes. Planen må vise tiltak for sanering.
- VA-stikk skal legges ut av offentlig veg. Dette må vise på VA-plan.
- Overvann fra fortau og gs-veg må renne til sluk. Tverrfall må planlegges rett ift slukene.
- Bindelag asfalt skal være AGB11 4 cm. Slitelag AB11 3 cm (tegning TF 008).
- Skiltplan må inkludere skilt for snuplass/parkering dersom dette er en del av den tekniske planen.

VAR:

- Det viser ikke spyling i noen av vannkummene. Det må være spylemulighet, f.eks i V1.
- Tilstand til kommunale påkoblingskummer må dokumenteres.
- Vi ba om vurdering av omlegging kloakk/overvannsledninger ved V2, slik at vannledning blir liggende med rett strekk. Er dette gjort, eller er det bare tegning som er tilpasset?



- Trekkerør mellom vannkummer må vise på tegninger.
- Strømningsretning overvann og spillvann må vise på tegninger. Dette må koordineres mot anlegg på skoletomt.
- Overvannshåndtering - kommentarer fra brev med saksnummer 17/4686-5 datert 13.11.2017 må besvares.

Oppdaterte planer sendes postmottak og merkes med saksnummer.

Med vennlig hilsen

Berit Thuestad
avd.ingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:

Jan Arvid Sandvik