



VA prosjekt

Harald Magnus Lie
Vestre Karmøyveg 916
4280 SKUDENESHAVN

Dato: 10.05.2021

Dokumentnummer: 20/4062-11

Deres referanse:

Saksbehandler: Margareth H. Haugvaldstad

Svar - Klage på vedtak om tilknytning til kommunal kloakkledning

Viser til din henvendelse på e-post 06.04.2021.

Anlegget er av eldre dato fra 1967 og er ikke i forskriftsmessig stand. Det er en bekymring med at det har lekket avløpsvann ut i bekk sør for huset som fører ned til drikkevannskilde på nedsiden av eiendommen.

Det antydes at anlegget har fungert uproblematisk i alle år, dette medfører ikke riktighet ut fra tilsyn som viser at vannstand i septiktank er lavere enn utløpet. Bilder fra entreprenør viser også at vannet renner i bekken sør for huset, denne er i en kisteveite som en ikke ser.

Med bakgrunn i dette stilles det krav om ett av følgende punkter:

1. Tilkobling til kommunal kloakkledning. Septiktanken skal kobles ut.
2. Minirensanlegg med etterpolering kan vurderes.

Med hilsen

Håkon Døsen
overingeniør

Margareth H. Haugvaldstad
prosjektkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Wilhelm Trodahl

Vedlegg:

Avløp_utløp_innkjørsel_Harald_Lie
Avløp_utløp_innkjørsel_Leirrør
Skisse fra entreprenør_Harald_lie