Uttale til høring - Ytraland industriområde-Sundvegen 561 - Detaljreguleringsplan 3042 - Gnr 74/77 med flere
Deres ref: 20/4185-39

Mattilsynet merker seg at Karmøy kommune i planbeskrivelsens i kapittel 5.5.2 om vann og avløp tar hensyn til drikkevannsforskriftens bestemmelser:

- Skille mellom privat vannforsyning til bruk utendørs og det kommunale nettet for å hindre forurensing av drikkevann.

- Vannforsyning skal være registrert hos Mattilsynet.

Vi vil presisere følgende om kravet til registrering:

- Det er privat vannforsyning som skal være til drikke som skal være registrert hos Mattilsynet etter bestemmelsene i drikkevannsforskriftens § 17. Se også definisjoner i § 3 b), k) og m). Det er ikke krav til registrering dersom vannet bare brukes til utendørs spyling o.l.

- Se egne krav om godkjenning av vannforsyning i drikkevannsforskriftens § 18.

Vennlig hilsen

Åshild Skeie, seniorinspektør

Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet
Besøksadresse: Eikeskogvegen 77, 5570 Aksdal
Telefon: 22 77 79 45 / 992 83 715
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no