

**HAUGALAND**

BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune

Haugesund, 11.04.2022

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

Uttale brann – Ytraland industriområde/Sundvegen 561

Dette er et område som ikke har hatt tilgang til slokkevann. Det er flere bygg på området og alle krever en vanntilførsel på 50 l/s, fordelt på to uttak, til brannvann. Byggene er ikke godkjent slik bruken er i dag og det er nå forslag til en regulering for området.

Det er i planbeskrivelsen beskrevet at det skal oppføres en vanntank for å oppfylle kravene til slokkevann. Det er ikke beskrevet i planbeskrivelsen hvor stor denne vanntanken vil være. Det er alltid å foretrekke vann fra kommunal ledning, en vanntank er begrenset og vil gå tom ved en brann.

En brønn vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å fylle på vanntanken eller kunne brukes direkte som slokkevann.

Foreslått løsning må beskrives mer og kapasitet må beregnes. Brannvesenet ber om å få tilsendt dokumentasjon påberegnet kapasitet for foreslått løsning på slokkevann.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



Haugaland brann og redning iks



Diktervegen 8
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11
e-post: postmottak@hbre.no

nettside: www.hbre.no
org.nr: 819 585 822