

Hei!

Slik jeg ser det er avstanden større enn 6 m fra betongfundamentet og senter av industrivannledningen.

Vær oppmerksom på at dersom det skal sprenges for fundamentet ligger dette innenfor grensen på 12 m.

Det som ikke er markert i søknaden er tilførselsledningen til nettstasjon/ladestolper.

Det er ikke ønskelig at denne går over vannledningene da vannledningene ligger så dypt her. Ved et vannbrudd vil da ledningene kunne henge høyt i luften og over et større strekk.

Legger ved generell beskrivelse av arbeid nær industrivannledning.

Med vennlig hilsen

Knut Leirvåg
Avdelingsleder
Karmøy vannverk, Brekke