



Sektor samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Gry Trovåg Hansen

Kopi til: Hilde Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 21/6259-19

Dato: 08.09.2022

Ny uttale samferdsel og utemiljø, dispensasjon opparbeidelse av veg.

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad til dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert veg.

Uttalelsen gjelder kun opparbeidelse av regulert veg og ikke andre avgjørelser nevnt i søknad om dispensasjon.

Konklusjon:

Det frarådes å gi dispensasjon på opparbeidelse av regulert veg fra m65 t.o.m. 42/207 som omsøkt.

Krav om opparbeidelse av regulert veg opprettholdes.

Begrunnelse:

Det vises til notat fra samferdsel samt befarings med Sandve trelast A/S.


Under befaringsen ble det uttrykt fra Sandve trelast at det ikke lot seg gjøre å opparbeide vegen som regulert.

Stort sett ble det henvist til sideareal, hvor det var nærhet til eksisterende naust samt en kran.

Dispensasjonen henviser flere ganger til vegbredde på 5 meter, hvor det samtidig henvises til tilstøtende veger som har en asfaltert bredde på 3 meter.

Det er derfor viktig å få frem aktuelle tall.

Innenfor regulert formålsgrense veg (5 meter), skal det være: Asfalt 3 meter, vegskulder 0,25m x2 og grøft 0,75 m x2. Til sammen blir dette 5 meter. Se utklipp.



Samferdsel var tydelig på at dersom det ikke lot seg gjøre å opparbeide deler vegen som regulert, måtte det søkes om fravik.

Det skal beskrives hva et fravik omfatter, hvorfor vegen ikke kan anlegges på angitt sted og eventuelle avbøtende tiltak som kan være aktuelle.

Et fravik fra opparbeidelse kan kun gis der det ikke er mulig å opparbeide regulert veg.

Sektor samferdsel og utemiljø kan ikke se at det foreligger søknad om fravik på aktuell veg.