



KARMØY KOMMUNE

Nerijus Andziulis

Dato: 23.09.2022

Løkehaugvegen 5

Dokumentnummer: 21/12178-6

4260 TORVASTAD

Deres referanse:

Saksbehandler: Åsne Klokkestuen Odéen

Vedrørende - Tilbygg til bolig (+ 1 boenhet) og carport m/bod - Løkehaugvegen 5

Tiltak: Tilbygg til bolig (+ 1 boenhet) og carport m/bod
Byggested: Gbnr: 140/50 Løkehaugvegen 5
Tiltakshaver: June Kristofa Stendahl og Nerijus Andziulis
Ansvarlig søker: Nerijus Andziulis

Viser til din søknad om ferdigattest for tilbygg, ekstra boenhet og carport med bod som er mottatt hos oss. Vi har mottatt oppdatert gjennomføringsplan etter at det ble sendt mangelbrev den 09.08.2022, men søknaden om ferdigattest er fortsatt mangelfull.

Tiltaket krever at det gjennomføres uavhengig kontroll av fuktsikring ved bygging av våtrom jf SAK10 § 14-2. I følge gjennomføringsplanen som vi mottok den 06.09.2022 er det samme firma som har stått for både utføring og kontroll av arbeidet som er utført på membran i våtrom. Vi ber derfor om at det gjennomføres en uavhengig kontroll av fuktsikring på våtrom og at det sendes inn dokumentasjon når kontroll er utført.

Kommunens byggetilsyn ønsker også å foreta en ferdigbefaring i forbindelse med søknaden om ferdigattest. Vi ber i den forbindelse om tilgang til begge boenheter. Vi ber om en tilbakemelding fra deg på hvilket tidspunkt det passer at vi kommer på befaring. Ferdigbefaringen må finne sted i tidsrommet mellom 9.00 – 10.30 og 12.00 – 14.00.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

Du må sende inn dokumentasjon på uavhengig kontroll og oppdatert gjennomføringsplan

Du må ettersende dokumentasjon på at uavhengig kontroll av fuktsikring er gjennomført.

Du må også sende inn oppdatert gjennomføringsplan der uavhengig kontroll er medtatt.

Vennligst send inn dokumentasjonen innen 31.10.2022.

Med hilsen

Åsne Klokkestuen Odéen
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.

