



KARMØY KOMMUNE

Prosjektgruppen As

Dato: 05.10.2022

Lundeveien 99

Dokumentnummer: 22/8305-3

4640 SØGNE

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - - gnr. 149, bnr. 573 -

Tiltak:

Byggested: Gbnr: 149/573

Tiltakshaver: Bjørnåsvegen C As

Ansvarlig søker: Prosjektgruppen As

Vi viser til din søknad om Rammesøknad 12 uker som er mottatt hos oss 21.09.2022.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Det må påføres avstander til eiendomsgrensene på situasjonskartet. HC-parkering skal plasseres i nærheten av inngangspartiet. Sykkelparkering skal også påføres.
- Bygningen legges mindre enn 4 m fra kommunal spillvannsledning i nord. Se vedlagt kart. Dette krever særlig fundamentering og tillatelse fra kommunens VAR-sektor. Det blir vanligvis ikke tillatt mindre avstand enn 2 m. Vi ber om redegjørelse.
- Det må foreligge avstandserklæring fra 149/536 for plassering av bygning nærmere grensen enn 4 m.
- Virksomhetsskilt over gesims vil ikke bli tillatt. Skilt skal monteres på bygningens vegger.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
149-573ledninger