



Berge Sag Og Trelast As
Haukelivegen 676

5582 ØLENSVÅG

Dato: 27.10.2022
Dokumentnummer: 22/9163-4
Deres referanse: Andrew Greenwood
Saksbehandler: Birthe Smistad

Etter uttale samferdsel, ytterligere mangler ved søknaden - Nybygg, 12 mannsbolig med frittliggende sportsboder - gnr. 147, bnr. 708 - Moksheim

Tiltak: Nybygg, 12 mannsbolig med frittliggende sportsboder
Byggested: Gbnr: 147/708 Moksheim
Tiltakshaver: Berge Sag Og Trelast As
Ansvarlig søker: Berge Sag Og Trelast As

Vi viser til din Ett-trinns søknad med 12 ukers frist som ble mottatt hos oss 18.10.2022. Det er innhentet uttale fra sektor samferdsel og utemiljø som kom med følgende merknader, se under.

Send inn informasjon

Søknaden er fortsatt mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende informasjon:

1. Nytt situasjonskart som viser følgende;
 - Felles privat veg (f_KV2):
 - Avstand støyskjerm til regulert formålsgrense veg, 1 meter.
 - Det må etableres friskt i «felles oppholdsareal» mot felles veg.
 - Felles veg skal ha friskt i innerkurve. (Det er tegnet inn beplantning.) Det samme gjelder friskt i kryss til o_KV1.
 - Renovasjon:
 - Renovasjonspunkt skal ha hentested i nærheten til felles parkering. Det tillates ikke renovasjonsstopp i o_KV1.
 - Friskt:
 - Rydde opp i frisktlinjer i situasjonskart. Tydelig markering av gjeldende frisktlinjer.
2. Friskt markert over 147/719 skal tinglyses.

Epost av 27.10.22 og spørsmål om avstand for støyskjerm - Så lenge støyskjerm på 2,7 m i høyde er plassert nærmere nabogrense enn 4 m så er den avhengig av avstandserklæring fra nabo, her gbnr. 147/65.

Hva skjer videre?

Saken er fortsatt satt på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen
Birthe Smistad

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi: Berge Sag Og Trelast As Haukelivegen 676

5582

ØLENSVÅG