



KARMØY KOMMUNE

Byggedetalj As

Haraldsgata 215

5525 HAUGESUND

Dato: 04.11.2022

Dokumentnummer: 22/8281-5

Deres referanse:

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Mangler og adkomst Gnr. 140, bnr. 304

Saksbehandler har vært på befaring. Adkomstvegen er svært smal, på det smaleste ca 2.9-3.0meter, dette er under minstekravet for adkomst for brannbil på 3.5m

Adkomst frem til avkjørselen på tomten må utvides til 3.5m- jeg ser ikke behov for egen søknad på dette da det uansett skal graves i privat veg ned til Fylkesveg for ledninger, men det må foreligge tillatelse fra grunneier.

Skjæring mot nabo (det er vel bnr 116) blir så høy at den utløser krav til avstandserklæring for terrengendring-sikring mot fall må også vises.

Saken er ellers gjennomgått og klar til behandling (godkjenning) når ovennevnte er på plass.

Med hilsen

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.