



KARMØY KOMMUNE

Nerijus Andziulis

Løkehaugvegen 5

4260 TORVASTAD

Dato: 10.11.2022

Dokumentnummer: 21/12178-8

Deres referanse:

Saksbehandler: Åsne Klokkestuen Odéen

Fortsatt mangler - Gnr. 140, bnr. 50 - Våtrom rapport

Viser til mangelbrev av 23.09.2022. Vi har mottatt rapport der du opplyser at du selv har utført kontroll av våtrom. Som nevnt i vårt tidligere brev krever tiltaket uavhengig kontroll av fuktsikring på våtrom jf SAK10 § 14-2. Etter SAK10 § 14-1 er det krav til at uavhengig kontroll gjennomføres av et foretak som ikke har «personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen». Kravet til at det gjennomføres kontroll av membran på våtrom av et uavhengig foretak gjelder også for selvbyggere.

Søknaden er fortsatt mangelfull. Vi ber derfor om at det gjennomføres uavhengig kontroll av et foretak med ansvarsrett og at rapport innsendes når kontrollen er utført.

Du må sende inn dokumentasjon på uavhengig kontroll og oppdatert gjennomføringsplan

Du må ettersende dokumentasjon på at uavhengig kontroll av fuktsikring er gjennomført.

Du må også sende inn oppdatert gjennomføringsplan der uavhengig kontroll er medtatt.

Vennligst send inn dokumentasjonen innen 15.12.2022.

Angående ferdigbefaring kan vi komme tilbake til et tidspunkt for denne når dokumentasjon på uavhengig kontroll av fuktsikring er mottatt og søknad om ferdigattest ellers er komplett.

Med hilsen

Åsne Klokkestuen Odéen
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.

