



KARMØY KOMMUNE

Boligleverandøren Karmøy As

Dato: 29.11.2022

Postboks 213

Dokumentnummer: 22/70-411

4296 Åkrehamn

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Svar på spørsmål vedrørende riving av garasje

Det vises til mail med spørsmål om søknadsplikt for å rive garasje.

Dersom garasjen kunne vært oppført uten søknad (gesims 3 m, mønehøyde 4 m, BRA/BYA < 50 m², mer enn 1 m til grense), så kan den også fjernes uten søknad, jfr. SAK 4-1 første ledd.

Vi minner om at riving også skal meldes inn til kommunen på dette skjemaet etter at tiltaket er utført:

https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.