



KTM EIENDOM AS
Husøyvegen 260
NO 4262 AVALDSNES

Att.Pål Mesøy

Etterkontroll – planene oppfyller nå kravene i regelverket

Saken gjelder KARMØY kommune - gnr/bnr 86/246 - Husøyvegen 151A - Søknad om samtykke.

Arbeidstilsynet ga den 03.11.2022 samtykke med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9.

Samtykket ble gitt etter en automatisk behandling av søknaden, basert på egenerklæringen om at dere har ivaretatt alle relevante krav til arbeidsmiljø for det omsøkte tiltaket.

Dere mottok brev fra oss den 02.12.2022 fordi etterkontrollen viste at det ikke var samsvar mellom egenerklæringen og dokumentasjonen vi mottok i forbindelse med søknaden. Vi oppdaget at planene ikke oppfylte alle relevante krav til arbeidsmiljøet.

Vi ba dere derfor om å sende inn reviderte planer/opplysninger som viser at kravene er ivaretatt.

Dette har vi mottatt fra dere

Vi har mottatt følgende ny dokumentasjon:

- 1 Skjema.pdf
- 2 Arbeidstakernes representant.pdf
- 3 Bekreftelse fra tiltakshaver.pdf
- 4 Bekreftelse fra Verneombud.pdf
- 5 Vedlegg L2- Arbeidsmiljøfaktorer 03.11.22.pdf
- 6 Vedlegg Redgjørelse om tiltaket.pdf
- 7 Arbeidstakernes representant1.pdf
- 8 Bekreftelse fra Verneombud1.pdf
- 9 dukhall.pdf
- 10 HGK40-8 - Snitt.pdf
- 11 HALL.pdf
- 12 HALL1.pdf
- 13 HALL2.pdf
- 14 HALL3.pdf



- 15 Dispensasjonssøknad KTM dukhall 4.pdf
- 16 KvitteringAltinn (39).PDF
- 1 Ettersendt dokumentasjon
- 2 Svar mangler Arbeidstilsynet 25.01.22.pdf
- 3 Ventilasjon - Husøyveien_ 150A hall nr. 4.pdf

Arbeidstilsynets vurdering

Vi vurderer at følgende forhold nå er ivaretatt i samsvar med krav:

- Ventilasjon
- Forurensning i arbeidsatmosfæren
- Ferdsel og atkomst
- Personalrom – toaletter

Følgende forhold godtas i dette konkrete tilfellet etter en særlig vurdering:

- Lasteramper og varemottak. Dere har erklært at dere har ivaretatt kravene til preakseptert løsning for lasteramper og varemottak. Da vi ikke har mottatt dokumentasjon på akkurat dette kan vi ikke se at dette er korrekt. Etter en konkret vurdering har vi likevel akseptert den planlagte løsningen. Det er lagt særlig vekt på at tiltaket ligger på et svært oversiktlig og stort område. Da området kun inneholder lagerbygg for samme bedrift, og all ferdsel på området foregår med biler og trucker er det liten mulighet for kryssing av gående og kjørende. Videre vil trafikken på området være svært sporadisk.

Vi sender kopi til kommunen

Vi sender kopi av dette brevet til KARMØY kommune for å gjøre oppmerksom på at alle relevante krav til arbeidsmiljø nå er ivaretatt i planene.

Gi informasjonen videre til arbeidsmiljøutvalget, verneombudet eller ansattes representant

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne medvirker i samtykkebehandlingen. Arbeidsmiljøutvalget og verneombudet har formelle roller som skal sikre slik medvirkning. Vi ber dere derfor om å gjøre arbeidsmiljøutvalget kjent med dette brevet. Hvis virksomheten ikke har arbeidsmiljøutvalg, ber vi dere om å gjøre verneombudet kjent med brevet. Har dere inngått avtale om annen ordning enn å ha verneombud, skal dere gi kopi av brevet til ansattes representant.

Hvis tiltakshaver er utleier, skal dere gi en kopi av brevet til alle arbeidsgivere som er leietakere. Dette for at de skal kunne orientere egne arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller ansattes representant.

Se arbeidsmiljøloven § 7-2 annet ledd bokstav c) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-2 tredje ledd bokstav a).



Mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynets samtykke og krav til det fysiske arbeidsmiljøet, på www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/.

Send dokumentasjon via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi referansenummer 2022/51240. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen
seksjonsleder

Lars Normann Hartz
inspektør

Dette brevet er elektronisk godkjent.

Kopi til:

PETTER J. RASMUSSEN AS
KARMØY KOMMUNE

Rune Sund

Diktervegen 8
Postboks 167

5538
4291

HAUGESUND
KOPERVIK