

Subject: Fwd: VS: Vedrørende trykkavløp/ sjøl edning - Karmøy
From: Hallgeir Kristoffersen <hallgkri@online.no>
Date: Monday, April 25, 2016 23:28 CEST
To: Odd Abrahamsen <oddabraahamsen@haugnett.no>
Reply-To: Hallgeir Kristoffersen <hallgkri@online.no>
3 files

Hei Odd Arild.

Se Mail nedenfor, cirka 50 hytter er ingen grunn til bekymring.
Trond Thorsen er også innterresert i kloakk til huset ved siden av Per Odin.
Ring meg i morgen kveld hvis du har tid.

Mvh
Hallgeir

Hallgeir Kristoffersen
Austre Veaveg 185
4276 Vedavågen

----- Opprinnelig melding -----

Emne: VS: Vedrørende trykkavløp/ sjøledning - Karmøy
Dato: 25.04.2016 09:09
Fra: Sverre Vedøy <sverre@vedavagenror.no>
Til: <hallgkri@online.no>

Mvh

Vedavågen Rør AS
Daglig leder

Sverre Vedøy

Telefon: 52815733
Mobil: 95931132
E-post: sverre@vedavagenror.no

Bademiljø
BEST PÅ BAD

**BADEMILJØ
VEDAVÅGEN RØR AS**

Tel: 52 81 57 33
PB 35

4295 ~~Veavågen~~

post@vedavagenror.no

Fra: Jarle Hvidsten [mailto:jhvidsten@grundfos.com]
Sendt: 11. april 2016 14:21
Til: Sverre Vedøy <sverre@vedavagenror.no>
Emne: Vedrørende trykkavløp/ sjøledning - Karmøy

Hei Sverre,
Måler deg som avtalt.
Det kan med fordel knyttes til pumpestasjon fra nye 25 hytter.
Jo oftere man 'flytter' på spillvannet i pumpeledningen, desto mindre vil det kunne gro.
Det vil si, man trenger bevegelse for å oppnå selv-rens. Det er derfor kun til fordel med flere pumper på samme strekk.
Når man snakker trykkavløp og fritidsbebyggelse er samtidighetsfaktoren veldig lav.
Det vil si, det er veldig liten sannsynlighet for at flere pumper går samtidig.
En 63mm pumpeledning kan betjene inntil cirka 80 hytter.
I dette tilfellet hvorav cirka 50 hytter er det altså ingen grunn til bekymring.

Håper dette var til hjelp.

Kind regards

Jarle Hvidsten
External Sales Engineer WU
SALES WU/INDUSTRY
Direct: +47 22 90 47 65
Mobile: +47 47 46 70 40
E-mail: jhvidsten@grundfos.com

GRUNDFOS Norge AS
Alf Bjerckes vei 30
NO-0596 Oslo
Norway
Phone: (+47) 22 90 47 00
www.grundfos.com

be think innovate

GRUNDFOS 

From: Sverre Vedøy [<mailto:sverre@vedavagenror.no>]
Sent: 7. april 2016 19:29
To: Jarle Hvidsten <jhvidsten@grundfos.com>
Subject: VS: Eksempel - dimensjonering

Hei Jarle
Har du mulighet for å se på denne snart, me må få ein tilbakemelding eller så må me få noen andre til å se på dette?

Mvh

Vedavågen Rør AS
Daglig leder

Sverre Vedøy

Telefon: 52815733
Mobil: 95931132
E-post: sverre@vedavagenror.no

Bademiljø
BEST PÅ BAD

**BADEMILJØ
VEDAVÅGEN RØR AS**

Tel: 52 81 57 33
PB 35

4295 Veavågen

post@vedavagenror.no

Fra: Sverre Vedøy [<mailto:sverre@vedavagenror.no>]
Sendt: 16. mars 2016 13:37
Til: Jarle Hvidsten <jhvidsten@grundfos.com>
Emne: SV: Eksempel - dimensjonering

Hei Jarle

Viser til tidligere utregninger-tilbakemelding på denne.

Viser til prosjekt porsholmen med tilhørende ledningsnett som du har fått tegning av tidligere her med dimensjoner.
De som står som eigere her i dag ønsker en uttalelse fra deg-bekreftelse på at det går fint å knytte til inntil 25 enheter via 1 pumpestasjon på porsholmen og at det er 25 enheter
Utenom -25 stasjoner til på samme nettet.

Kan du bekrefte at dette ikkje vil bli problemer kapasitetsmessig?

Mvh

Vedavågen Rør AS
Daglig leder

Sverre Vedøy

Telefon: 52815733
Mobil: 95931132
E-post: sverre@vedavagenror.no



BADEMILJØ
VEDAVÅGEN RØR AS

Tel: 52 81 57 33
PB 35

4295 Veavågen

post@vedavagenror.no

Fra: Jarle Hvidsten [mailto:jhvidsten@grundfos.com]

Sendt: 26. oktober 2015 14:00

Til: Sverre <sverre@vedavagenror.no>

Emne: Eksempel - dimensjonering

cid:image001.png@01D10FF6.66E63770

Kind regards

Jarle Hvidsten

External Sales Engineer WU

SALES WU/INDUSTRY

Direct: +47 22 90 47 65

Mobile: +47 47 46 70 40

E-mail: jhvidsten@grundfos.com

GRUNDFOS Norge AS

Alf Bjerckes vei 30

NO-0596 Oslo

Norway

Phone: (+47) 22 90 47 00

www.grundfos.com

cid:image002.png@01D10FF6.66E63770



image001.jpg (11.2 KiB)



image002.png (2.9 KiB)



image004.jpg (11.2 KiB)