



KARMØY KOMMUNE

Prosjektgruppen As

Dato: 10.02.2023

Lundeveien 99

Dokumentnummer: 22/8305-32

4640 SØGNE

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Gnr. 149 bnr. 573 - om avstand til ledninger

Vi viser til din søknad om parkering og diverse skilt.

Det er tidligere opplyst i byggesaken at det går flere kommunale ledninger over eiendommen i vest. Det er uklart hvordan pylon og flaggstenger skal plasseres i forhold til ledningene. Søknaden har derfor vært til uttalelse hos kommunens VAR-sektor. De etterlyser bedre kartgrunnlag og påpeker at fundamentene skal ha 4 m avstand til ledningene.

Søknaden er derfor fortsatt mangelfull og dere må sende inn følgende:

- Dere må tegne inn tiltaket på vedlagte kart som viser regulering og ledninger. Avstand fra fundament til ledninger skal være minst 4 m.
- Dere må også sende inn plantegninger av pyloner og flaggstenger, der fundamentene er målsatt.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.