

Vår saksbehandler
Hege Bjørneseth, tlf. +47 33 41 27 78

Dokumentdato
16.12.2021
Deres dato

Vår referanse
2021/1234 BJHG
Deres referanse
Kurt Arne Benoisen

St1 Norge AS

Pb 1154 Sentrum
0107 OSLO

Vedtak om samtykke til endring av innhold på tank 3 og tank 8 på Lillesund terminal i Karmøy kommune.

Vedtak

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff¹ § 17, St1 Norge AS (org. nr. 813 862 832) samtykke til endring av innhold på tank 3 og tank 8 på Lillesund terminal, gnr./bnr. 141/100, i Karmøy kommune.

Samtykket gis på følgende vilkår:

- Oppfølging av samtykkets vilkår og virksomhetens plikter etter forskrift om håndtering av farlig stoff, storulykkesforskriften² og annet relevant regelverk fastsatt i medhold av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, skal fremkomme av virksomhetens internkontrollsystem, jf. internkontrollforskriften.
- Anlegget skal være utformet og plassert som vist i søknad av 31.05.2021.
- Kontroll etter forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr og forskrift om håndtering av farlig stoff § 9 skal være utført før det tas farlig stoff med lavt flammepunkt (tilsvarende kategori 1 og 2) inn på tank 3.
- Innmelding av farlig stoff til DSB (ref. § 12 i forskrift om håndtering av farlig stoff) skal være oppdatert.

Samtykket kan trekkes tilbake ved følgende forhold:

- Når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tildelingen av samtykket.
- Når de vilkår som er fastsatt i samtykket ikke blir overholdt.
- Når samtykket blir benyttet på en måte som er i strid med lov, forskrift eller lovlig fattede vedtak.
- Når forhold av sikkerhetsmessig betydning på stedet har endret seg vesentlig etter at samtykket ble gitt.

¹ Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

² Forskrift 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

- Når sikkerhetsmessige krav som ble stilt da samtykket ble gitt, på noe vesentlig punkt ikke lenger anses for å svare til de krav som bør stilles.

Samtykket gir i seg selv ingen rett til disposisjon over eiendommer hvor aktiviteten finner sted.

Dersom virksomheten overdras, må nytt samtykke innhentes av ny eier.

Sakens bakgrunn

DSB mottok søknad fra St1 Norge AS om samtykke til endring av innhold på tank 3 og tank 8 på Lillesund terminal, gnr./bnr. 141/100, i Karmøy kommune.

St1 Norge AS vil endre innholdet på tank 3 (7300 m³) og tank 8 (1600 m³). På eksisterende terminal oppbevares det i dag petroleumsprodukt med lavt flammepunkt på tank 8 (brannfarlig væske kategori 1 og 2) og produkt med høyt flammepunkt på tank 3 (i kategorien diesel og fyringsolje).

Etter endringen vil tank 3 inneholde petroleumsprodukt med lavt flammepunkt, og tank 8 vil benyttes til petroleumsprodukt klassifisert som brannfarlig væske kategori 3 eller som diesel og fyringsolje. Tank 9 (500 m³) og 10 (500 m³) beholdes slik de er i dag. I forbindelse med endringen vil tank 3 utstyres med internt flytetak. Alt av rør, utstyr, elektro og automasjon vil bli tilpasset ny bruk av tanken. Endringen vil føre til reduksjon i antall årlige importerte av brannfarlig væske kategori 1 samt at den totale risikoen for omgivelsene vil bli redusert.

Gjeldende utgave av søknaden er datert henholdsvis 31.05.2021 og består av følgende vedlegg:

- QRA Lillesund oljeterminal, PRJ11100268876 R1 (Vysus Group, datert 29.01.2021 med oppdateringer 02.09.2021)
- Appendiks Probit Brann, PRJ11100268876 R1, (Vysus Group, oversendt 20.10.2021)
- Tegninger:
 - o 134-1A-A1-07 alt 2
 - o LIL N054 PROJ2 Produktflytdiagram
 - o A12 5896-051-A01 Fremtidig plan
 - o 134-1A-C1-04 Eksisterende plan
 - o Oversiktskart terminal og omgivelser
- St1 lokal Beredskapsplan Lillesund terminal
- Oppdatert melding etter § 6

I tilknytning til saksbehandlingen ble det 02.09.2021 avholdt oppstartsmøte med deltakelse fra St1 Norge AS, Karmøy kommune, Haugeland brann- og redning og DSB. Oppstartsmøtet inkluderte også en befaring på Lillesund terminal.

Informasjon om regelverket

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares på terminalen, utløser anlegget plikter etter storulykkeforskriften. Tiltaket er meldepliktig (§ 6).

Endringen i form av utvidet lagringskapasitet av petroleumsprodukt med lavt flammepunkt (brannfarlig væske kategori 1 og 2) vurderes som vesentlig i forhold til § 17 tredje ledd i forskrift om håndtering av farlig stoff. St1 Norge AS er ut fra dette pliktig til å innhente samtykke fra DSB etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

Høring

Et sammendrag av søknadstekst og risikovurdering (QRA Lillesund oljeterminal, PRJ11100268876 R1) ble lagt ut til offentlig ettersyn på DSBs nettsider 11.11.2021. Høringen ble kunngjort i Haugesunds avis, både papirutgave og nett, 12.11.2021, med henvisning til DSBs nettsider. I tillegg ble berørte myndigheter, parter og andre som kan bli berørt direkte varslet om tiltaket i brev av 08.11.2021. Frist for å gi uttalelse til søknaden var 12.12.2021.

I høringsbrevet som ble sendt til berørte myndigheter, parter og andre som kan bli berørt oppfordret DSB høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på forhold av betydning for behandling av samtykkesøknaden, inkludert eventuelle forhold som ikke er omtalt i søknaden. Høringen er gjennomført på vegne av St1 Norge AS og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter brann- og eksplosjonsvernloven³ § 24.

DSB har mottatt innspill til søknaden fra:

- Statens vegvesen
- Arbeidstilsynet

Statens vegvesen ga tilbakemelding om at de ikke har merknader til søknaden. Arbeidstilsynet har heller ingen innvendinger mot samtykket så lenge de ansatte for informasjon om oppdaterte drifts- og vedlikeholdsinstrukser som følge av endringen. Dette er ivaretatt av St1 Norge AS sitt internkontrollsystem.

DSBs vurdering

Ved behandling av samtykkesøknaden er det lagt særlig vekt på risiko knyttet til håndtering av farlig stoff, herunder risiko for 3. person. Virksomhetens internkontrollsystem og anleggets tekniske utførelse og sikkerhetstiltak inngår som sentrale faktorer ved vurdering av risiko.

Risikovurderingen QRA (Lillesund oljeterminal, PRJ11100268876 R1) dokumenterer at individuell risiko i området rundt anlegget vil være i henhold til akseptkriteriene i temarapport 13: sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer, utgitt av DSB.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt.

Ingen av høringsinnspillene har innhold som tilsier at samtykke ikke bør gis.

³ Lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Informasjon om klagerett

Dette samtykket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til forskrift om håndtering av farlig stoff § 25. Klagefristen er tre uker fra samtykket er mottatt. En eventuell klage skal sendes via DSB. For øvrig vises til forvaltningslovens⁴ §§ 28-32.

Vedtaket blir offentliggjort gjennom publisering på dsb.no.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjemikaliesikkerhet

Brit Skadberg
seksjonssjef

Hege Bjørneseth
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

⁴ Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Kopi til:

Kurt Arne Benoisen

kurtarne.benonisen@st1.no

Karmøy kommune v/ Oddrun Lund

olu@karmoy.kommune.no

Haugaland brann og redning IKS
v/ Ole-Martin Nordstrand

ole-martin.nordstrand@hbre.no

Miljødirektoratet

post@miljodir.no

NVE

nve@nve.no

Statsforvalteren i Rogaland

sfropost@statsforvalteren.no

Rogaland fylkeskommune

firmapost@rogfk.no

Kystverket

post@kystverket.no

Statens vegvesen

firmapost@vegvesen.no

Arbeidstilsynet

post@arbeidstilsynet.no

Helsemyndighetene

postmottak@helsedir.no