

Fra: Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@hkraft.no>

Sendt: 14.05.2021 10:52:03

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Offentlig ettersyn, områderegulering for Kolnes sentrum, plan 5109, Karmøy kommune, uttale fra Haugaland Kraft Nett AS

Til Karmøy kommune, saksbehandler Jarle Stunes.

Offentlig ettersyn, områderegulering for Kolnes sentrum, plan 5109, Karmøy kommune, uttale fra Haugaland Kraft Nett AS:

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging, sentrumsformål og undervisning.

De planlagte tiltakene vil medføre behov for økt effektuttak fra strømforsyningsnettet vårt, og det vil av den grunn være aktuelt å etablere flere nye nettstasjoner innenfor planområdet.

Planbestemmelsene, slik de er utformet nå, ivaretar behovet vårt for nye nettstasjoner innenfor formålene:

- Boligbygging. (Bestemmelsesområde #7)
- Sentrumsformål (BS1, §51)

Men planbestemmelsene ivaretar ikke behovet for nye nettstasjoner innenfor formålet:

- Undervisning (BU1)

Vi ber om at det også innenfor formålet Undervisning (BU1) tillates å oppføre nye nettstasjoner.

Haugaland Kraft Nett har noen eksisterende høyspente luftledninger som er innenfor plangrensen i midtre og nordre del av planområdet. De vises med rosa streker i kartutsnittet nedenfor.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF 2006) stiller en del krav og setter en del begrensninger ifht. mulige tiltak i nærheten av høyspentlinjen, blant annet:

- Minimum horisontal avstand til bygninger og lagerplasser.
- Minimumshøyde fra offentlig veg og parkeringsplasser til spenningsførende liner.

I reguleringsplanens plankart må det inntegnes en hensynssone omkring den høyspente luftledningen som følger:

- Høyspentlinjen (type uisolert line) skal ha en hensynssone med en bredde på 16 meter, dvs. 8 meter på hver side av trasemidte.

Vi er klar over at det kommer til å bli planlagt å jordkable våre høyspente luftlinjer ifbm. utbyggingen av området,
men så lenge de høyspente luftledningene er i drift,

så må det også være en hensynssone for dette i reguleringsplankartet med tilhørende planbestemmelser.

Med vennlig hilsen

John Arvid Djupesland
Sivilingeniør
Haugaland Kraft Nett AS

Mobil: 98 23 72 60

Sentralbord: 98 70 52 70

E-post: jad@hkraft.no

