

Fra: Sunde, Magnus Moldekleiv <magnus.sunde@fagne.no>

Sendt: 13.12.2023 11:06:11

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Kopi: Holmefjord, Vegard <Vegard.Holmefjord@fagne.no>

Emne: Utvidet varsel om planarbeid for overvannstraseer til sjø - plan 4077 - GS-veg fra Vikjå til Hålandsvegen - Uttale fra Fagne AS

Til Karmøy kommune, v/ Elina Jøsang Nilsen.

Viser til mottatt varselbrev datert 29.11.23 om Utvidet varsel om planarbeid for overvannstraseer til sjø - plan 4077 - GS-veg fra Vikjå til Hålandsvegen.

Fagne har både høy (22 kV) -og lavspent (230 V) jordkabler innenfor 3/4 planlagte overvannstraser.

Planlagte overvannstraser det gjelder er:

- Overvannstrase til sjø 1/4 hvor Fagne har 230 V jordkabel.
- Overvannstrase til sjø 2/4 hvor Fagne har 22 kV høyspent jordkabel.
- Overvannstrase til sjø 3/4 hvor Fagne har 22 kV høyspent jordkabel og 230 V jordkabel.

Når det gjelder jordkabler må arbeid eller tiltak nær kabel avklares med Fagne før arbeidet settes i verk. Arbeid og tiltak må ikke føre til fare for skade på våre nettanlegg, for å hindre dette skal kabelpåvisning foretas.

Kabelpåvisning kan bestilles via Fagne sine hjemmesider: <https://fagne.no/bygge-grave-rive/arbeid-naer-elektrisk-anlegg/kabelpavisning/>

Skal det arbeides nærmere enn 3 meter fra en høyspenningskabel, må Fagne kontaktes på telefon 987 05271 tast 2 eller via <http://portal.fagne.no/> for å få utarbeidet en «Nær ved avtale».

Ved evt. flytting av nettanlegg er det tiltakshaver som må ta kostnaden.

Mvh

Magnus M. Sunde

Jordskifte kandidat

fagne

T: +47 52 70 81 22

M: +47 936 25 932

Mail: magnus.sunde@fagne.no

N: www.fagne.no