



HAUGALAND

BRANN OG REDNING IKS

PDS gruppen
v/John Ola Mytting

Haugesund, 12.11.2020

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

Uttale brann – Sjøhus Varaneset, Karmøy GNR/BNR 106/86

Forespørselen gjelder endring av eksisterende bygg. Endringen er fra naust til sporadisk overnatting for fiskere. Endringen er, for brannvesenets del, liten og det er en eksisterende brannkum i nærheten av bygget. Kravene fra brannvesenet er derfor oppfylt dersom brannkummen gir nok vann, 20 l/s til denne type bygg.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



Haugaland brann og redning iks



Diktervegen 8
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11
e-post: postmottak@hbre.no

nettside: www.hbre.no
org.nr: 819 585 822